

# Mikroprocesorový regulátor MRS 01-21xx

## TECHNICKÁ DOKUMENTACE



Výrobce:

**APOELMOS**  
**measurement & control**

A.P.O. – ELMOS v.o.s.  
Pražská 90, 509 01 Nová Paka  
Česká republika  
tel.: 493 504 261, fax: 493 504 257  
e-mail: [apo@apoelmos.cz](mailto:apo@apoelmos.cz)  
<http://www.apoelmos.cz>




Leden 2015, TD-R-11-02

# 1 Úvod

Regulátor MRS 01 je kompaktní univerzální regulační systém, určený k monitorování a řízení technologických procesů. Konkrétně například pro řízení procesu v sušárnách, vypalovacích pecích, udírnách, mrazírnách, pekárnách, zemědělských provozech, výměníkových stanicích nebo např. pro řízení klimatu v obytných i průmyslových prostorech.

## 2 Popis

### 2.1 Čelní panel



#### 1 - Displej

Dvojitý displej zobrazuje zároveň naměřenou i žádanou hodnotu regulované veličiny. Naměřená hodnota je na vrchním řádku, žádaná hodnota na spodním řádku. Při programování parametrů měření a regulace displej poskytuje přehledná hlášení.

## **2 - Kontrolka „°C“**

Je-li obsluhou navolen na vstupu snímač teploty (Pt100, Ni1000, termočlánek J, K, T, E), svítí kontrolka „°C“, u ostatních rozsahů kontrolka nesvítí.

Pokud začne kontrolka blikat, je třeba regulátor nechat zkalibrovat u výrobce.

## **3 - Kontrolky stavu výstupů**

Kontrolky „1“ až „4“ indikují stav jednotlivých výstupů takto: kontrolka svítí - výstup sepnut, kontrolka nesvítí - výstup vypnut.

## **4 - Kontrolka „TUNE“**

Indikuje přítomnost automatického ladění PID konstant

## **5 - Kontrolka „MODE“**

Indikuje přítomnost v režimu programování.

## **6 - Klávesa „šipka nahoru“**

Slouží k listování v menu a k nastavování číselných údajů při programování. Při přidržení klávesy probíhá listování nebo nastavování zrychleně. V základním režimu lze nastavovat přímo žádanou hodnotu SP (viz. popis LOC\_ str. 33).

## **7 - Klávesa „šipka dolů“**

Slouží k listování v menu a k nastavování číselných údajů při programování. Při přidržení klávesy probíhá listování nebo nastavování zrychleně. V základním režimu lze nastavovat přímo žádanou hodnotu SP (viz. popis LOC\_ str. 33).

## **8 - Klávesa „šipka doprava“**

Slouží k nulování při nastavování parametrů, k návratu zpět v programování parametrů a k přepnutí do ručního řízení.

## **9 - Klávesa „ENTER“**

Slouží ke vstupu do programování parametrů a k potvrzování nastavených údajů.

## **2.2 Vstupní část**

MRS 01 je jednosmyčkový PID regulátor. Vstupní část je osazena univerzálním šestnáctibitovým převodníkem, který umožňuje připojit na vstupní svorky snímač Pt100, snímač Ni1000/5000ppm, Ni1000/6180ppm, termočlánek (J, K, E, T), unifikovaný proudový (4 až 20 mA, 0 až 20 mA) nebo napěťový (0 až 10 V, 0 až 50 mV) signál. Změna typu vstupního signálu se provede přeprogramováním z klávesnice a změnou polohy propojek (viz. str. 8).

## 2.3 Výstupní část

Výstupní prvky jsou čtyři miniaturní relé s maximálním zatížením 250 VAC, 2 A. Relé out1 a out2 jsou spojeny s regulací. Relé out3 a relé out4 signalizuje alarm. Kontakty relé jsou chráněny varistory. Při spínání induktivních zátěží se doporučuje pro zvýšení spolehlivosti a snížení rušení zapojit k příslušným kontaktům odrušovací RC články (např. 0,1  $\mu$ F + 220  $\Omega$ ).

**Pozor:** Připojené varistory jsou určeny pro maximální provozní napětí 250 Vef. Při spínání motorů v jednofázovém zapojení s kondenzátorem pro posuv fáze může dojít u vinutí připojeného přes kondenzátor k trvalému zvýšení pracovního napětí nad uvedenou hodnotu dovoleného napětí varistorů. Proto doporučujeme připojit elektrický pohon pomocí ochranných relé (viz. str. 13)



Spojitý analogový výstup (16 bit) možno zvolit jako regulační nebo jako výstup naměřené hodnoty. Regulační spojitý analogový výstup pracuje duplicitně s reléovými výstupy out1 a out2.

Nastavitelné rozsahy analogového výstupu jsou 0 až 20 mA, 4 až 20 mA, 20 až 0 mA, 20 až 4 mA pro proudový signál a 0 až 10 V, 2 až 10 V, 10 až 0 V, 10 až 2 V pro napěťový signál.

Výstup dat je realizován po sériové komunikační lince RS 232. Komunikace je typu master-slave. Regulátor je slave (podřízený).

## 2.4 Funkce přístroje

Regulátor v provedení MRS 01 – 21xx umožňuje následující průběhy regulace:

- regulace na konstantní hodnotu **S E T P**
- regulace programová skoková **J U M P**
- regulace programová rampová **R A M P**

Žádané hodnoty a průběhy křivek se zadávají v menu COMP.

Typ regulace lze zvolit v menu REGO. Možnosti jsou následující:

- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>O N O F</b> | dvooustavová regulace            |
| <b>P R O I</b> | proporcionální impulsní regulace |
| <b>P I D I</b> | PID impulsní regulace            |
| <b>P I D 3</b> | PID třístavová regulace          |


Analogový výstup je při navolení regulace ONOF řízen algoritmem PID, stejně jako při navolení regulace PIDI nebo PID3. Při navolení regulace PROI je analogový výstup řízen algoritmem proporcionálním.

## 2.5 Technická data

Napájení	MRS 01-x1x1 = 1/N/PE - 230 VAC (+10 -15%) 50Hz MRS 01-x1x2 = 24 VDC (+10 -15%) MRS 01-x1x3 = 24 VAC (+10 -15%) 50Hz
Příkon	max. 6 VA
Pojistka	pro napájení 230VAC - 0,05A (T 50 mA) pro napájení 24VAC, 24VDC - 0,63A (T 630 mA)
Displej	-999 ~ 9999 dvojitý čtyřmístný LED červený výška znaku 10 mm a 7,62 mm programově nastavitelná
Desetinná tečka	
Vstupní signály:	
Počet vstupů	1
Možnosti vstupních signálů	
termočlánek „J“	-200 ~ 1200 °C
termočlánek „K“	-200 ~ 1300 °C
termočlánek „E“	-200 ~ 1000 °C
termočlánek „T“	-200 ~ 400 °C
snímač Pt100 dle DIN IEC 751/A2	-80 ~ 800 °C
snímač Ni1000/6180ppm	-50 ~ 200 °C
snímač Ni1000/5000 ppm	-50 ~ 200 °C
proudový	4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA
napěťový	0 ~ 10 V, 0 ~ 50 mV
Kompenzace srovnávacích konců termočlánků:	
vnitřní	přesnost 0,5 °C při teplotě 20 °C teplotní koeficient 50 ppm / °C
vnější	20 °C, 50 °C nebo 70 °C programově volitelná
Výstupy:	
spínací	2x relé 250 VAC, 2 A 2x relé 250 VAC, 2 A pro alarm
analogový	16 bit D/A převodník neizolovaný nebo izolovaný proudový rozsah 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 20 ~ 0 mA, 20 ~ 4 mA - zatěžovací odpor max. 500 Ω napěťový rozsah 0 ~ 10 V, 2 ~ 10 V, 10 ~ 0 V, 10 ~ 2 V zatěžovací odpor min. 10 kΩ
datový	komunikační linka RS 232 rychlost 9600 Baud 11 přenosových bitů, komunikace master-slave
Teplotní koeficient	25 ppm / °C
Přesnost měření	±0,1 % z rozsahu ±1digit
Rychlosť	5 měření/s
Rozlišení	dle polohy desetinné tečky, max. 0,01
Kalibrace	při 25 °C a 40 % r.v.
Procesor	SAB 80C535N
Zálohování dat	elektricky EEPROM

Pomocné napětí	20 VDC, max. 25 mA (elektronická pojistka)
Provedení	panelové
Rozměry	48 x 96 x 119 mm
Otvor do panelu	43,5 x 90,5 mm (s otvory Ø 3 mm v rozích)
Klávesnice	foliová 4 klávesy
Pracovní teplota	0 ~ 60 °C
Hmotnost	0,5 kg
Doba ustálení	do 5 minut po zapnutí
Krytí	IP 54 (čelní panel)
Provedení	bezpečnostní třída I
Připojení	konektorová svorkovnice průřez vodiče do 2,5 mm <sup>2</sup>
Datový konektor pro RS232	Canon 9V

## 2.6 Rozměry



## 2.7 Pokyny pro montáž

Regulátor se upevní do panelu pomocí dvou třmenů.

Vodiče se připojují do šroubovacích svorek na zadním panelu regulátoru. Svorky jsou řešeny jako 4 samostatné odnímatelné konstrukční bloky takto: svorka 1 až 5 - blok vstupů, svorka 6 až 9 - blok analogového výstupu, svorka 10 až 17 - blok reléových výstupů, svorka 18, 19, 20 - blok napájení. Každý blok svorek je možno po překonání aretační síly vysunout z přístroje směrem dozadu. Připojovací vodiče je možno připojit k odejmutým blokům svorek a pak bloky do přístroje zasunout. Konektor Canon slouží k připojení seriové komunikační linky RS 232.

Dvoupólový spínač DIP slouží jako hardwarová ochrana nastavených dat.




přepis dat povolen



přepis dat zakázán - v této poloze DIP spínače lze parametry libovolně měnit, ale po zapnutí a vypnutí napájení se objeví parametry nastavené před zakazem přepisu

## 2.8 Zapojení svorkovnice



### UPOZORNĚNÍ:



Výstraha rizika nebezpečí (pozor na napájecí napětí).

## 2.9 Připojení přístroje

Vypínač nebo jistič musí být:


- součástí instalace budovy
- v bezprostřední blízkosti zařízení
- dosažitelný obsluhou
- označen jako odpojovací prvek zařízení

### UPOZORNĚNÍ:

Použije-li se zařízení způsobem jiným, než pro něž je výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.

## 2.10 Zapojení propojovacího pole

V propojovacím poli nutno nastavit pomocí dodávaných propojek typ zvoleného vstupního signálu, případně typ analogového výstupu. Propojovací pole je přístupné po vyjmutí svorek 1 až 5 a 6 až 9. Možné varianty propojení jsou znázorněny na následujícím obrázku. Na obrázku je znázorněna zadní strana přístroje po vyjmutí svorek.




Při volbě typu vstupního signálu a typu analogového výstupu nutno respektovat nastavení propojovacího pole při zadávání parametrů v programovacím módu.

### Měřicí rozsahy vstupních veličin


typ	rozsah
termočlánek J	-200 ~ 1200°C
termočlánek K	-200 ~ 1300°C
termočlánek E	-200 ~ 1000°C
termočlánek T	-200 ~ 400°C
snímač Pt100	-80 ~ 800°C
snímač Ni1000/6180 ppm	-50 ~ 200°C
snímač Ni1000/5000 ppm	-50 ~ 200°C
proudový signál 4 ~ 20 mA	volitelný
proudový signál 0 ~ 20 mA	volitelný
napěťový signál 0 ~ 10 V	volitelný
napěťový signál 0 ~ 50 mV	volitelný

## 2.11 Blokové schéma vnitřního zapojení




## 2.12 Připojení vstupních signálů


### 2.12.1 Připojení termočlánku




### 2.12.2 Připojení odporového snímače Pt100 nebo Ni1000




### 2.12.3 Připojení pasivního převodníku 4 ~ 20 mA




### 2.12.4 Připojení aktivního signálu 0(4) ~ 20 mA




## 2.12.5 Připojení napěťového signálu 0 ~ 10 V



## 2.12.6 Připojení napěťového signálu 0 ~ 50 mV



## 2.12.7 Doporučené připojení elektrického pohonu s pulsním řízením




## 3 Regulace


### 3.1 Charakteristika regulace ONOF

Regulace ONOF je realizována na prvním a druhém výstupu. Regulace porovnává vstupní signál se žádanou hodnotou a dle nastavení posuvu v menu REGO vyhodnocuje její odchylku od žádané hodnoty. Při překročení nastavuje výstup. Souběžně s regulací ONOF probíhá výpočet PID. Akční zásah z PID můžeme poslat na analogový výstup.


#### 3.1.1 Blok regulace ONOF



### 3.1.2 Regulace ONOF - první okruh



### 3.1.3 Regulace ONOF - druhý okruh



Legend:

- SP žádaná hodnota
- PCOO posuv
- HCOO hystereze

### **3.2 Charakteristika PID regulace PID, PID3, automatické řízení**

Regulace je řízena algoritmem PID dle vzorce:

$$u(k) = K * \{ e(k) + \frac{T}{Ti} * \sum_{i=0}^k e(i-1) + \frac{Td}{T} * [e(k) - e(k-1)] \}$$

u (k) akční zásah v k-tém okamžiku

K zesílení (\_PB\_)

e (k) odchylka od žádané hodnoty v k-tém okamžiku

T doba vzorkování (TPID)

Ti integrační konstanta (INT)

Td derivační konstanta (DER)

Seřízení PID regulátoru spočívá ve vhodném nastavení jeho konstant. Metoda AUTO-TUNE (spuštění v menu TUNE) vede k základnímu výpočtu nastavení konstant. Je nutné počítat s tím, že takto vypočtená nastavení jsou pouze výchozí orientační hodnoty. V praxi je vždy potřebné regulátor při uvádění do provozu „doladit“.

Při průměrném regulačním pochodu má regulovaná veličina po dosažení žádané hodnoty ještě dvakrát až čtyřikrát překývnout a pak se ustálit.

Základní nastavení konstant lze provést následujícím způsobem:

Regulátor se nastaví jako proporcionalní, tj. eliminují se derivační a integrační konstanta. Poté se zjistí kritické zesílení  $K_{kr}$  - tj. taková hodnota K, kdy je regulátor na mezi stability: nastaví se nejprve menší K (např. 1), a po předchozím uvedení do stabilního stavu se změnou žádané hodnoty vyvolá regulační pochod. Poté, co se soustava dostane do rovnovážného stavu, zvětšíme K a změníme žádanou hodnotu. tento postup opakujeme do té doby, až se soustava rozkmitá. Tato hodnota odpovídá  $P_{kr}$ , délka periody kmitů je  $T_{kr}$ . Podle těchto hodnot vypočítáme základní nastavení parametrů soustavy takto:

$$K = 0,5 * K_{kr} \quad Ti = 0,8 * T_{kr} \quad Td = 0,12 * T_{kr}$$

Hodnotu periody vzorkování nastavujeme tak, aby během přechodového děje došlo k odebrání 6 až 10 vzorků.


Dostanete-li při základním nastavení parametrů regulátoru (AUTO-TUNE) přechodovou charakteristiku se správně rychlým nárůstem, ale s velkým přeregulováním, či velkými dalšími překmity, měli bychom ponechat zesílení \_PB\_ a změnit časové konstanty - integrační (INT) zvětšit a derivační (DER) zmenšit.

Bude-li naopak základní přechodová charakteristika mít charakter soustavy s velkým tlumením, tj. s dlouhou dobou regulace a žádným přeregulováním, je třeba zmenšit integrační konstantu (INT) a zvětšit derivační konstantu (DER).

Momentální velikost akčního zásahu lze odečíst v menu PROC .


### 3.2.1 Blok regulace PID3

Blok regulace zpracovává pomocí PID algoritmu vypočtenou odchylku  $e$ , která se převádí na akční zásah. Signál akčního zásahu se převádí v impulsním modulu na výstupní relé. Tlačítkem šipka doprava přejdeme do ručního nastavení pohonu. Parametrem DSER nastavujeme dobu přeběhu servopohonu. Zvětšíme-li DSER, pak při změně akčního zásahu o 1% se nám prodlouží doba trvání impulsu.



### 3.2.2 Blok regulace PID1

Blok regulace zpracovává pomocí PID algoritmu vypočtenou odchylku  $e$ , která se převádí na akční zásah. Signál akčního zásahu se převádí v impulsním modulu na výstupní relé. Tlačítkem šipka doprava přejdeme do ručního nastavení pohonu. Parametrem TPID určuje periodu impulsu.



### 3.2.3 Ruční řízení

Stiskem klávesy „šipka doprava“ v hlavním menu přepne regulátor do ručního řízení. Na horním řádku se střídavě zobrazuje RUC\_ a naměřená hodnota. Na spodním řádku lze šípkami nahoru a dolu ručně nastavit polohu pohonu. Momentální velikost akčního zásahu je na spodním řádku displeje. Pro návrat do automatického řízení je třeba stisknout klávesu MODE. Přepínání z ručního do automatického řízení je beznárazové.

Když je regulace ve stavu STOP, nelze ručně nastavit akční zásah (polohu servopohonu).

## 3.3 Charakteristika proporcionální regulace **PROI**

$$u(k) = K * e(k) + Ps$$

u (k) akční zásah v k-tém okamžiku

K zesílení (\_PB\_)

e (k) odchylka od žádané hodnoty v k-tém okamžiku

Ps výkonový posuv (PS)

Příklad:

Máte zadány následující hodnoty: žádaná hodnota SP = 100°C

zesílení \_PB\_ = 5

výkonový posuv PS = 10 %

Naměřená teplota v k-tém okamžiku je 90°C. Velikost akčního zásahu vypočteme dle předchozího vztahu takto:

$$u(k) = 5 * 10 + 10 = 60 \% \text{ akčního zásahu}$$

Tento údaj lze odečíst v menu PROC.


Při zadání regulaci proporcionální impulsní PROI značí tento údaj dobu sepnutí výstupu v nastavené periodě PER. Je-li například doba periody zadána 10 s, je při 60 % akčního zásahu regulační výstup 6 s sepnut a 4 s vypnut.

Pokud využíváte proporcionální regulaci pro topení, zadejte v menu zesílení \_PB\_ kladnou hodnotu. Funkce topení je realizována na regulačním výstupu **out1**, výstup **out2** pracuje inverzně proti výstupu **out1**.

Pokud využíváte proporcionální regulaci pro chlazení, zadejte v menu zesílení \_PB\_ zápornou hodnotu.

### 3.4 Blok analogového výstupu

Analogový výstup možno volit jako regulační (typické) nebo jako výstup naměřené hodnoty pomocí parametru A-IN. Chování analogového výstupu můžeme zadat stoupající nebo klesající v menu AOUT. Pomocí propojek pod zadní svorkovnicí volíme napěťový nebo proudový výstup (viz str. 8).




## **4 Programovací manuál**

V programovacím manuálu je podrobný popis nastavení volitelných parametrů regulátoru. Při uvádění regulátoru do provozu je nutno přístroj přizpůsobit konkrétní aplikaci uživatele nastavením požadovaných parametrů. Standardně jsou v programovacím módu nastaveny výrobcem předvolené hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce mezních hodnot parametrů (str. 36). Před naprogramováním je nutno zkonto rovat, zda přepínač pro hardwarovou ochranu dat je na zadním panelu regulátoru v poloze vypnuto. Po ukončení programování je možno chránit parametry proti přepisu přepnutím obou pólů přepínače do polohy ON, tzn. že parametry lze libovolně měnit, ale po vypnutí a zapnutí napájení se objeví parametry nastavené před zákazem přepisu.

Při nastavování nových parametrů v menu MODE regulátor pracuje s původními parametry. Po opuštění menu MODE šipkou doprava proběhne aktualizace a zápis nově nastavených dat. Pokud v průběhu programování nedojde po dobu 1 minuty ke stisku libovolné klávesy, regulátor samočinně přejde do hlavního menu bez zápisu nastavených parametrů (funkce TIME OUT).

## 4.1 Blokové schéma obsluhy



Klávesou ▶ provedete návrat vždy o úroveň výš.  
 Programování parametrů v libovolném menu je po stisku klávesy ▷.  
 Požadovaný údaj nastavovaný pomocí kláves ▶ ▲ ▼ ▶ lze nastavovat.

## **4.2 Význam parametrů**

### **Úroveň MODE**

**Ikona C 0 M P** – nastavení žádané hodnoty a zobrazení akčního zásahu a polohy pohonu


<b>P R O G</b>	v menu prog se zadává typ regulace:
<b>S E T P</b>	Regulace na konstantní hodnotu. <b>Upozornění:</b> Nastavení programu na SETP automaticky nastavuje menu GO na hodnotu YES
<b>J U M P</b>	Regulace programová skoková
<b>R A M P</b>	Regulace programová rampová
<b>S E T P</b>	Regulace na konstantní hodnotu. <b>Upozornění:</b> Nastavení programu na SETP automaticky nastavuje menu GO na hodnotu YES.
<b>C _ P R</b>	číslo programu pro libovolný průběh regulace (SETP, RAMP nebo JUMP). Lze nastavit 10 různých programů („0“ až „9“) které regulátor uchová v paměti.
<b>S P</b>	žádaná hodnota pro regulaci
<b>P R O C</b>	zobrazení velikosti akčního zásahu (%) Když je regulace ve stavu STOP, nelze ručně nastavit akční zásah (polohu servopohonu). Relé 1 a 2 jsou vypnuty.
<b>T S</b>	zobrazení teploty svorek (°C)
<b>P H A S</b>	zobrazení části úseku ve kterém okamžiku se program nachází při spuštěné programové regulaci
<b>M I N .</b>	zobrazení délky úseku v dané části programu (min)

#### **4.2.1 Regulace na konstantní hodnotu**

V regulaci na konstantní hodnotu nastavujeme žádanou hodnotu pro zadané číslo programu.

## 4.2.2 Regulace programová skoková JUMP

### GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ REGULACE PROGRAMOVÉ SKOKOVÉ (JUMP)



$SP_0, SP_1, SP_2, SP_3\dots$  žádané hodnoty regulované veličiny pro příslušné fáze programu

$TI_0, TI_1, TI_2, TI_3\dots$  časové intervaly pro příslušné fáze programu

Pozn.: Pro ukončení programu můžeme zvolit 3 režimy - **OFF** vypnout regulaci  
**SBY** udržování na hodnotě nastavené v úseku s nastaveným  
intervalem 0 min  
**RST** nulování času a přechod na začátek programové smyčky

Pozn.:

Ukončení programu nastane po odběhnutí časového úseku  $TI_2$ , protože v úseku  $TI_3=0\text{min.}$


Chování konce programu nastavíme v bloku PEND (v ikoně GO str. 34)

Možnosti konce programu:

- OFF vypnout regulaci
- SBY udržování na hodnotě nastavené v úseku s nastaveným intervalom 0 min.
- RST nulování času a přechod na začátek programové smyčky

### 4.2.3 Regulace programová rampová RAMP

#### GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ REGULACE PROGRAMOVÉ RAMPOVÉ (RAMP)



$SP_0, SP_1, SP_2, SP_3\dots$  žádané hodnoty regulované veličiny pro příslušné fáze programu

$TI_0, TI_1, TI_2, TI_3\dots$  časové intervaly pro příslušné fáze programu

Pozn.: Pro ukončení programu můžeme zvolit 3 režimy - **OFF** vypnout regulaci  
**SBY** udržování na hodnotě nastavené v úseku s nastaveným  
**RST** nulování času a přechod na začátek programové smyčky

Pozn.:

Výchozí bod SP je nastaven v programové regulaci SETP (regulace na konstantní hodnotu). Nastavení se provede v bloku PROG a v bloku SP.

Postup nastavení: nejprve nastavíme v bloku PROG programovou regulaci SETP, potom v bloku SP nastavíme žádanou hodnotu (výchozí hodnota pro programovou regulaci). Vrátíme se do bloku PROG a nastavíme programovou regulaci RAMP. Přesuneme se do bloku RAMP. V bloku RAMP nastavíme žádané hodnoty v závislosti na čase (viz. graf rampové programové regulace).

Ukončení programu nastane po odběhnutí časového úseku TI 2, protože v úseku TI 3=0min. Chování konce programu nastavíme v bloku PEND (v ikoně GO str. 34)



Možnosti konce programu:

- OFF vypnout regulaci
- SBY udržování na hodnotě nastavené v úseku s nastaveným intervalem 0 min.
- RST nulování času a přechod na začátek programové smyčky

**Ikona  $\text{ALR}_x$**  – nastavení alarmu pro výstupy 3 a 4. U alarmu lze volit logiku spínání (výstupní spínač je aktivní není-li alarm, popř. obrácená akce) a režim alarmu.

<b>R A L A</b>	režim alarmu:
<b>C O N S</b>	procesový, vztažený pouze k měřené hodnotě (viz. graf str. 26)
<b>D R I F</b>	relativní, odvozený od žádané hodnoty, jako povolená odchylka (viz. graf str. 26)
<b>W I N</b>	procesový s pásmem povolené odchylky, vztažený pouze k měřené hodnotě (viz. graf str. 27)
<b>D W I</b>	relativní s pásmem povolené odchylky, odvozený od žádané hodnoty, jako povolená odchylka (viz. graf str. 28)
<b>R E L E</b>	stav výstupního relé při překročení hranice alarmu
	Možnosti:
<b>O F F</b>	relé vypne při překročení hranice alarmu
<b>_ O N _</b>	relé zapne při překročení hranice alarmu
<b>S P L O</b>	spodní hranice alarmu (tento parametr při zadání CONS a DRIF nemá význam)
<b>S P H I</b>	horní hranice alarmu
<b>H Y S T</b>	hystereze alarmu


#### 4.2.4 Režim alarmu procesový, vztažený pouze k měřené hodnotě (CONS)



Příklad:

- 1) Při nastavení relé ON a SPHI=130 °C, HYST=2 °C. Bude-li naměřená teplota větší než 130 °C, výstupní relé zapne. Poklesne-li naměřená teplota pod 128 °C, výstupní relé vypne.
- 2) Při nastavení relé OFF a SPHI=130 °C, HYST=2 °C. Bude-li naměřená teplota větší než 130 °C, výstupní relé vypne. Poklesne-li naměřená teplota pod 128 °C, výstupní relé zapne.


#### 4.2.5 Režim alarmu relativní, odvozený od žádané hodnoty, jako povolená odchylka (DRIF)



Příklad:

- 1) Při nastavení relé ON a SP=120 °C, SPHI=10 °C, HYST=2 °C. Bude-li naměřená teplota větší než 130°C, výstupní relé zapne. Poklesne-li naměřená teplota pod 128°C, výstupní relé vypne.
- 2) Při nastavení relé OFF a SP=120 °C, SPLO=10 °C, HYST=2 °C. Bude-li naměřená teplota větší než 130 °C, výstupní relé vypne. Poklesne-li naměřená teplota pod 128 °C, výstupní relé zapne.


#### 4.2.6 Režim alarmu procesový s pásmem povolené odchylky, vztažený pouze k měřené hodnotě (WIN)



Příklad:

- 1) Při nastavení relé ON a SPLO=120 °C, SPHI=150 °C, HYST=2 °C. Bude-li se naměřená teplota pohybovat v rozmezí 120 °C až 150 °C výstupní relé bude vypnuto. Poklesne-li naměřená teplota pod 120 °C nebo překročí-li hodnotu 150 °C, výstupní relé zapne. K opětnému vypnutí relé dojde při zvýšení teploty nad 122 °C nebo v druhém případě při poklesu pod 148 °C.
- 2) Při nastavení relé OFF a SPLO=120 °C, SPHI=150 °C, HYST=2 °C. Bude-li se naměřená teplota pohybovat v rozmezí 120 °C až 150 °C výstupní relé bude zapnuto. Poklesne-li naměřená teplota pod 120 °C nebo překročí-li hodnotu 150 °C, výstupní relé vypne. K opětnému zapnutí relé dojde při zvýšení teploty nad 122 °C nebo v druhém případě při poklesu pod 148 °C.

#### **4.2.7 Režim alarmu relativní s pásmem povolené odchylky, odvozený od žádané hodnoty, jako povolená odchylka (DWI)**



Příklad:

- 3) Při nastavení relé ON a SP=130 °C, SPLO= -20 °C, SPHI= 20 °C, HYST=2 °C. Bude-li se naměřená teplota pohybovat v rozmezí 110 °C až 150 °C výstupní relé bude vypnuto. Poklesne-li naměřená teplota pod 110 °C nebo překročí-li hodnotu 150 °C, výstupní relé zapne. K opětnému vypnutí relé dojde při zvýšení teploty nad 112 °C nebo v druhém případě při poklesu pod 148°C.
- 4) Při nastavení relé OFF a SP=130 °C, SPLO= -20 °C, SPHI=20 °C, HYST=2 °C. Bude-li se naměřená teplota pohybovat v rozmezí 110 °C až 150 °C výstupní relé bude zapnuto. Poklesne-li naměřená teplota pod 110 °C nebo překročí-li hodnotu 150 °C, výstupní relé vypne. K opětnému zapnutí relé dojde při zvýšení teploty nad 112 °C nebo v druhém případě při poklesu pod 148 °C.

## **Ikona PID** - nastavení PID konstant pro regulaci

<b>P B</b>	zesílení (viz. charakteristika PID regulace)
<b>I N T _</b>	integrační konstanta
<b>D E R _</b>	derivační konstanta
<b>T U N E</b>	automatické ladění PID konstant

## **Ikona REGO** – ostatní parametry regulace

<b>T Y P E</b>	v menu nastavujeme požadovaný typ regulace:
<b>O N O F</b>	dvooustavová regulace Při nastavené regulaci ONOF probíhá výpočet PID a akční zásah lze poslat na analogový výstup.
<b>P R O I</b>	proporcionální impulsní regulace
<b>P I D I</b>	PID impulsní regulace
<b>P I D 3</b>	PID třístavovou regulaci
<b>A T</b>	automatický časovač změn výstupu (s) pro regulaci ONOF
<b>P H E R</b>	posuv topení pro regulaci ONOF (viz. str. 15)
<b>P C 0 0</b>	posuv chlazení pro regulaci ONOF (viz. str. 15)
<b>H H E R</b>	hystereze topení pro regulaci ONOF (viz. str. 15)
<b>H C 0 0</b>	hystereze chlazení pro regulaci ONOF (viz. str. 15)
<b>R E _ 1</b>	stav výstupního relé při překročení hranice žádané hodnoty pro regulaci ONOF
<b>R E _ 2</b>	stav výstupního relé při překročení hranice žádané hodnoty pro regulaci ONOF Možnosti: <b>O F F</b> relé vypne při překročení hranice <b>O N</b> relé zapne při překročení hranice
<b>D S E R</b>	doba přeběhu pohonu (v sekundách) pro třístavovou regulaci. Zvětšíme-li DSER, pak při změně akčního zásahu o 1% se nám prodlouží doba trvání impulsu.
<b>D E R D</b>	necitlivost (%) Pokud je požadavek na změnu polohy pohonu z PID regulátoru menší než zadaná necitlivost, poloha pohonu se nemění.
<b>F 2</b>	digitální filtr regulační veličiny (FIR) Zadáním vyšší hodnoty se zvýší útlum akčního zásahu, a tím se zpomalí odezva pohonu.
<b>T P I D</b>	perioda vzorkování (v sekundách) v zadaném intervalu probíhá odběr vzorků a přepočítávání PID konstant pro regulaci.
<b>P B</b>	nastavení zesílení pro regulaci PROI
<b>P S</b>	nastavení hodnoty výkonového posuvu pro regulaci PROI
<b>P E R</b>	nastavuje se doba periody PWM pulsu pro regulaci PROI

## **Ikona SENS – nastavení parametrů vstupního signálu**

**T Y P E** typ vstupního senzoru

Možnosti:

_ _ J _	termočlánek „J“
C R A L	termočlánek „K“
_ _ E _	termočlánek „E“
_ _ T _	termočlánek „T“
_ P T _	snímač Pt100
N I _ 6	snímač Ni1000/6180ppm
N I _ 5	snímač Ni1000/5000ppm
4 _ 2 0	proudový signál 4 až 20 mA
0 _ 2 0	proudový signál 0 až 20 mA
0 _ 1 0	napěťový signál 0 až 10 V
5 0 mV	napěťový signál 0 až 50 mV

Zadáte-li snímač teploty (termočlánek, Pt100 nebo Ni1000), rozsvítí se nad displejem červená kontrolka „°C“.

**Při změně typu vstupního signálu nutno zkonto rovat správnost volby propojek v propojovacím poli** (viz. zapojení propojovacího pole str .8).

**\_ D P \_** poloha desetinné tečky

Nastavená poloha desetinné tečky platí pro většinu číselně zadávaných parametrů.

**S T R S** počátek vstupního rozsahu (start senzor)

Nastavuje se počátek rozsahu měření vstupní veličiny. Parametr má význam pouze při volbě proudového (4 až 20 mA nebo 0 až 20 mA) nebo napěťového (0 až 10 V nebo 0 až 50 mV) vstupního signálu. Pokud zadáte jako typ senzoru termočlánek, Pt100 nebo Ni1000, není nutno nastavovat start senzoru. Příklad zadání:

Chcete připojit snímač s výstupem 4 až 20 mA, odpovídajícím teplotě -30 až +70°C. To znamená, že počátek rozsahu STRS nutno zadat -30, přičemž jako typ senzoru SENS nutno zadat 4-20 mA.

**E N D S** konec vstupního rozsahu (end senzor)

Nastavuje se konec rozsahu měření vstupní veličiny. Parametr má význam pouze při volbě proudového (4 až 20 mA nebo 0 až 20 mA) nebo napěťového (0 až 10 V nebo 0 až 50 mV) vstupního signálu. Pokud zadáte jako typ senzoru termočlánek, Pt100 nebo Ni1000, není nutno nastavovat end senzoru. Příklad zadání:

Chcete připojit snímač s výstupem 4 až 20 mA, odpovídajícím teplotě -30 až +70°C. To znamená, že konec rozsahu senzoru ENDS nutno zadat 70, přičemž jako typ senzoru SENS nutno zadat 4 až 20 mA.

**O F F S** offset (posuv) měření

Parametr slouží k nastavení např. kompenzace odporu přívodních vodičů pro Pt100 při dvouvodičovém zapojení apod. Obecně lze offsetem kompenzovat jakoukoliv nepřesnost měření. Pokud není třeba zadat žádný posuv nebo kompenzaci, nastavte 0.

Příklad kompenzace přívodních vodičů pro Pt100 při dvouvodičovém zapojení: Vedení vykazuje určitý odpor, který způsobuje chybu měření. Na konec vedení připojíte namísto snímače Pt100 odporovou dekádu a nastavíte odpor 100,0 Ω (odpovídá 0 °C). Odečtete naměřený údaj na displeji (např. 1,3 °C). Toto je

## C O M P

chyba měření, způsobená odporem přívodních vodičů. Pro její kompenzaci nutno nastavit v menu OFFS hodnotu -1,3.

kompenzace studeného konce termočlánku

Parametr má význam pouze při volbě termočlánku.

Možnosti kompenzace:

**\_ N O \_** bez kompenzace

**T S \_ \_** kompenzace na teplotu svorek (kompenzace je zajištěna vnitřním odporovým snímačem Pt1000)

**2 0 ° C** kompenzace na teplotu 20 °C

**5 0 ° C** kompenzace na teplotu 50 °C

**7 0 ° C** kompenzace na teplotu 70 °C

## Ikona D A C O – nastavení parametrů analogového výstupu

### A \_ I N

vstupní veličina pro analogový výstup

Možnosti:

**Y O U T** regulační veličina – analogový výstup se chová jako regulační

**M E A S** měřená hodnota – analogový výstup generuje výstupní proud (napětí) v závislosti na měřené hodnotě

### A O U T

volba analogového výstupu

Možnosti:

**0-2 0** 0 až 20 mA, 0 až 10 V

**4-2 0** 4 až 20 mA, 2 až 10 V

**2 0-0** 20 až 0 mA, 10 až 0 V

**2 0-4** 20 až 4 mA, 10 až 2 V

### A S T R

počátek analogového výstupu měřené hodnoty

Parametr má význam pouze při volbě měřené hodnoty MEAS v menu A\_IN. Nastavuje se měřená hodnota, odpovídající počátku analogového výstupu. Příklad zadání:

Potřebujete, aby analogový výstup 0 až 10 V odpovídal naměřené hodnotě v rozmezí 0 až 100 °C. To znamená, že počátek analogového výstupu ASTR nutno zadat 0. Podmínkou je zadání měřené hodnoty MEAS v menu A\_IN a volba analogového výstupu 0-20mA v menu AOUT a nastavení propojovacího pole (viz. str. 8).

### A E N D

konec analogového výstupu měřené hodnoty

Parametr má význam pouze při volbě měřené hodnoty MEAS v menu A\_IN. Nastavuje se měřená hodnota, odpovídající konci analogového výstupu. Příklad zadání:

Potřebujete, aby analogový výstup 0 až 10 V odpovídal naměřené hodnotě v rozmezí 0 až 100 °C. To znamená, že konec analogového výstupu AEND nutno zadat 100. Podmínkou je zadání měřené hodnoty MEAS v menu A\_IN a volba analogového výstupu 0-20mA v menu AOUT a nastavení propojovacího pole (viz. str. 8).

## **Ikona *ERRO*** – stav výstupů při poruše snímače

Regulátor vyhodnocuje poruchu vstupního snímače nápisem ERRO na spodním řádku displeje. Při poruše vstupního snímače lze nastavit libovolný stav výstupních relé a analogového výstupu. Regulátor signalizuje poruchu vstupního snímače, pokud naměřená hodnota je mimo následující meze:

Pt100	-80 až 802 °C
Ni1000/5000 ppm	-50 až 202 °C
Ni1000/6180 ppm	-50 až 202 °C
termočlánek J	-210 až 1200 °C
termočlánek K	-200 až 1372 °C
termočlánek E	-200 až 1000 °C
termočlánek T	-200 až 400 °C
0 až 20 mA	> 21 mA
4 až 20 mA	3,6 až 21 mA
0 až 10 V	> 10,5 V
0 až 50 mV	> 75 mV

<b>R E 12</b>	stav výstupů out 1 a out 2 při poruše snímače
	_ <b>N O</b> _      out 1 a out 2 bez reakce na poruchu snímače (reakce dle parametrů v ikoně PID)
	<b>O P E N</b> out 1 sepne a out 2 vypne při poruše snímače
	<b>S H U T</b> out 1 vypne a out 2 sepne při poruše snímače
	<b>O F F</b> out 1 a out 2 vypnou při poruše snímače
<b>R E - 3</b>	stav výstupu out 3 při poruše snímače
	_ <b>N O</b> _      out 3 bez reakce na poruchu snímače (reakce dle parametrů v ikoně ALA1)
	<b>O N</b> out 3 sepne při poruše snímače
	<b>O F F</b> out 3 vypne při poruše snímače
<b>R E - 4</b>	stav výstupu out 4 při poruše snímače
	_ <b>N O</b> _      out 4 bez reakce na poruchu snímače (reakce dle parametrů v ikoně ALA2)
	<b>O N</b> out 4 sepne při poruše snímače
	<b>O F F</b> out 4 vypne při poruše snímače
<b>Y O U T</b>	stav analogového výstupu při poruše snímače
	_ <b>N O</b> _      analogový výstup bez reakce na poruchu snímače (reakce dle parametrů v ikoně DACO)
	<b>0 - M A</b> analogový výstup nastaven na 0 mA (0 V) při poruše snímače
	<b>2 0 M A</b> analogový výstup nastaven na 20 mA (10 V) při poruše snímače


## **Ikona *OST* – nastavení ostatních parametrů**

<b>OPL0</b>	spodní hranice optického alarmu (při poklesu naměřené hodnoty pod zadanou hodnotu bliká údaj na displeji).
<b>OPHI</b>	vrchní hranice optického alarmu (při zvýšení naměřené hodnoty pod zadanou hodnotu bliká údaj na displeji).
<b>FILT</b>	filtr vstupního signálu zvýšením hodnoty filtru dojde ke zpomalení reakce regulátoru na změnu vstupní veličiny, naopak snížením hodnoty filtru dojde ke zrychlení reakce regulátoru na změnu vstupní veličiny. Filtr má vliv na zobrazení naměřené hodnoty na displeji i na regulaci.
<b>PASS</b>	přístupové heslo Nastavením přístupového hesla lze zamezit nekvalifikovanému zásahu do parametrů regulace. Heslo PASS slouží k přístupu do nastavení všech parametrů. Z výroby je zadáno heslo 0. V tomto případě se regulátor chová tak, jako by žádné heslo zadáno nebylo a přístup do nastavování není omezen. Zadáte-li libovolné číselné heslo, lze vstoupit do nastavování parametrů jedině po zadání tohoto hesla. Jestliže chcete heslo změnit, musíte si zajistit přístup do zadávání hesla znalostí starého přístupového hesla. Pokud toto heslo zapomenete, zadejte namísto něj kód 555, čímž se dostanete do zadání hesla. Regulátor vyžaduje heslo vždy pouze jednou v každé ikoně. Například pokud zadáváte v ikoně SENS parametr _DP_ (poloha desetinné tečky), vyžaduje regulátor při vstupu do nastavení tohoto parametru přístupové heslo. Pokud jej zadáte správně, máte volný přístup do všech ostatních parametrů pod ikonou SENS (TYPE, STRS, ENDS, OFFS, CoMP).
<b>LOC_</b>	zámek klávesnice pro přímé nastavení žádané hodnoty Možnosti: <b>_NO_</b> klávesnice odemčena <b>_YES_</b> klávesnice zamčena Je-li klávesnice odemčena, lze v hlavním menu "šipkami nahoru a dolů" přímo nastavovat žádanou hodnotu SP. Po zamčení klávesnice lze nastavit žádanou hodnotu až po vstupu do režimu programování. Při programové regulaci RAMP/JUMP nejsou "šipky nahoru a dolů" aktivní.

## **Ikona G0 – nastavení parametrů spuštění regulace**

<b>G0</b>	okamžité zapnutí nebo vypnutí regulace. Při nastavení SETP (regulace na konstantní hodnotu) regulátor reguluje bez možnosti zapnutí nebo vypnutí regulačních výstupů (SETP automaticky nastavuje menu GO->YES). Chceme-li regulovat na konstantní hodnotu s možností vypnutí a zapnutí regulačních výstupů, pak lze tuto funkci realizovat pomocí programové regulace například JUMP s nastavením možnosti konce programu na hodnotu RST.
<b>PEND</b>	nastavení konce programu Možnosti: <b>OFF</b> vypnout regulaci <b>SBY</b> udržování na hodnotě nastavené v úseku s nastaveným intervalom 0 min.
<b>HOLD</b>	<b>RST</b> nulování času a přechod na začátek programové smyčky zabezpečení dosažení žádaných hodnot Aby bylo zaručeno že se dosáhne požadovaných hodnot, nastaví se příznak HOLD na YES. Pak povolená odchylka od žádané hodnoty je 10%. Možnosti: <b>-NO-</b> vypnutí zabezpečení dosažení žádaných hodnot <b>YES</b> zapnutí dosažení žádaných hodnot. V případě zadání strmých náběhů nebo krátkých úseků, kterých soustava není schopna dosáhnout, regulátor na konci každého úseku vyčká na dosažení požadované hodnoty (odchylka menší než 10%) a po dosažení pokračuje v dalším programovém úseku.
<b>CUT</b>	zabezpečení při výpadku napájecího napětí Možnosti: <b>OFF</b> ukončení programů s vypnutím regulačních výstupů <b>RST</b> nový start programu <b>SBY</b> udržování žádané hodnoty zadané v úseku s nulovým intervalem

### 4.3 Příklad nastavení parametrů



**Stejným způsobem se nastavují další parametry dle blokového schématu obsluhy.**

Pokud v průběhu programování nedojde po dobu 1 minuty ke stisku libovolné klávesy, regulátor samočinně přejde do hlavního menu bez zápisu nastavených parametrů (tzv. funkce TIME OUT). Po opuštění menu MODE šípkou doprava se aktualizují nastavené parametry, přepočítají se PID parametry a pokud je hardwarová ochrana dat v poloze OFF, tak se provede i zápis parametrů do EEPROM, která slouží k zapamatování dat po výpadku napájecího napětí.

#### 4.4 Mezní hodnoty parametrů

Parametr	Význam	Mezní hodnoty	Z výroby	Z provozu
PROG	typ regulace	JUMP, RAMP, SETP	SETP	
C_PR	číslo programu	0 až 9	0.0	
SP	žádaná hodnota	-999 až 9999	0.0	
PROC	velikost akčního zásahu	0 až 100%	-	-
TS	zobrazení teploty svorek °C	-	-	-
PHAS	zobrazení úseku ve kterém se program nachází	-	-	-
MIN	zobrazení délky úseku v dané části programu	-	-	-
RALA	režim alarmu	CONS, DRIFT, WIN, DWIN	CONS	
RELE	stav výstupního relé alarmu	OFF/ON	ON	
SPLO	hodnota alarmu	-999 až 9999	0.0	
SPHI	hodnota alarmu	-999 až 9999	0.0	
HYST	hystereze alarmu	0 až 9999	1.0	
-PB-	zesílení	-500 až 500		
INT-	integrační konstanta	0,01 až 9999	100.0	
DER-	derivační konstanta	0.01 až 9999	10.0	
TUNE	automatické ladění konstant	NO/ YES	-NO-	
AT	automatický časovač změn výstupu	0 až 10 s	1 s	
PHEA	posuv topení	-999 až 9999	0.0	
PCOO	posuv chlazení	-999 až 9999	0.0	
HHEA	hystereze topení	0 až 9999	0.0	
HCOO	hystereze chlazení	0 až 9999	0.0	
RE - 1	stav výstupního relé	OFF/ON	OFF	
RE - 2	stav výstupního relé	OFF/ON	ON	
DSER	doba přeběhu pohonu	5 až 1000 s	60	
DEAD	necitlivost	0 až 10 %	2 %	
F2	filtr regulační veličiny	0 až 16	16	
TPID	perioda vzorkování	0,2 až 10	1	
PS	statická konstanta	0-100%	0	
PER	perioda PWM	1-60s	10s	
TYPE	typ snímače	termočlánek J,K,E,T Pt100 Ni1000/6180ppm Ni1000/5000ppm 4 až 20 mA 0 až 20 mA 0 až 10 V 0 až 50 mV	Pt100	
-DP-	desetinná tečka	0., 0.0, 0.00	0.0	
STRS	start senzoru	-999 až 9999	0.0	
ENDS	end senzoru	-999 až 9999	100.0	

OFFS	offset	-999 až 9999	0.0	
CoMP	typ kompenzace termočlánku	-NO-, teplota svorek, 20°C, 50°C, 70°C	teplota svorek	
A-IN	vstupní veličina pro analogový výstup	regulační veličina, měřená hodnota	regulační veličina	
AOUT	volba analogového výstupu	0 až 20 mA (0 až 10 V), 4 až 20 mA (2 až 10 V), 20 až 0 mA (10 až 0 V), 20 až 4 mA (10 až 2 V)	0 až 20 mA (0 až 10 V)	
ASTR	začátek rozsahu analogového výstupu měřené hodnoty	-999 až 9999	0.0	
AEND	konec rozsahu analogového výstupu měřené hodnoty	-999 až 9999	100.0	
RE12	stav výstupního relé 1 a 2 při poruše snímače	-NO-, OPEN, SHUT, OFF	-NO-	
RE-3	stav výstupního relé 3 při poruše snímače	-NO-, ON, OFF	-NO-	
RE-4	stav výstupního relé 1 a 2 při poruše snímače	-NO-, ON, OFF	-NO-	
YOUT	stav analogového výstupu při poruše snímače	-NO-, 0 mA, 20 mA	-NO-	
OPLO	optický alarm low	-999 až 9999	0.0	
OPHI	optický alarm high	-999 až 9999	100.0	
FILT	filtr vstupního signálu	0 až 32	0	
PASS	přístupové heslo	0 až 9999	0	
LOC_	zámek klávesnice	NO/YES	NO	
FILT	filtr vstupního signálu	0 až 32	0	
GO	okamžité zapnutí nebo vypnutí regulace	NO/YES	NO	
PEND	konec programu	OFF, SBY, RST	OFF	
HOLD	zabezpečení dosažení žádaných hodnot	NO, YES	NO	
PCUT	zabezpečení při výpadku napájecího napětí	OFF, SBY, RST	OFF	

## 5 Komunikační protokol

### 5.1 Popis protokolu


Komunikační protokol vychází z protokolu **PROFIBUS** vrstva 2. Datová část (vrstva 7) implementuje protokol.

Komunikace je typu **master - slave** a umožňuje oboustrannou komunikaci mezi stanicemi.

Komunikace využívá rozhraní RS 232 nebo RS 485.

#### Znak telegramu (UART - Character)

stavba:



Každý UART - charakter má 11 bitů, a to 1 start-bit (ST) se signálem logická "0", 8 informačních bitů (I), 1 paritní bit pro sudou paritu (P) se signálem logická "1" a 1 stop-bit (SP) se signálem logická "1". Použitá přenosová rychlosť 9600 Bd.

#### Podmínky komunikace:

Komunikace jsou vyvolány nadřízeným účastníkem komunikace na principu dotaz - odpověď. Tento princip umožňuje připojení většího počtu účastníků k nadřízenému systému na rozhraní RS-485. Regulátory a snímače se chovají jako podřízený účastník (slave).

Z časového hlediska je nutné dodržet následující podmínky:

- mezi jednotlivými byty vysílanými z nadřízeného systému musí být **kratší** prodleva než trojnásobek doby potřebné pro vyslání jednoho bytu.
- mezi přijatou odpovědí a vyslanou další zprávou musí být klid na lince **delší** než trojnásobek doby potřebné pro vyslání jednoho byte.
- Jestliže dojde přijímací stranou k zjištění chyby linkového protokolu (chyba rámce, parity, neprůchodná linka, nedodržení výše uvedených podmínek), nebo k chybě v přenosovém protokolu (chybný startovací paritní, ukončovací znak, délka telegramu), přijímací strana zprávu nezpracuje ani na ni neodpovídá. V případě nesplnitelného požadavku na vyslání nebo na zápis dat (přístroj data neobsahuje), se vyšle chybové hlášení s SD1 a FC = 2 (záporné potvrzení).
- mezi posledním bytem vyslané zprávy a prvním bytem přijaté odpovědi je prodleva minimálně stejná jako doba potřebná pro vysílání jednoho bytu.

## **5.2 Vrstva 2**

### **Formáty telegramů s pevnou délkou bez datového pole:**

a) výzva

<b>SD1</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

b) odpověď

<b>SD1</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

### **Formát telegramu s pevnou délkou**

Telegram začíná s SD1 a FC=0x69 a končí koncovým znakem ED.

Kladná odpověď je telegram s pevnou délkou s FC=0. Záporná odpověď FC=2.

### **Příklad zadání formátu telegramu s pevnou délkou bez datového pole:**

ŽÁDOST  
10 02 04 69 6F 16

Počet vyslaných znaků: 6

ODPOVĚĎ  
10 04 02 00 06 16

Počet přijatých znaků: 6

### **Formáty telegramů s proměnnou délkou informačního pole:**

a) výzva

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>LER</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>DATA</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------	------------	-----------

b) odpověď

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>LER</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>DATA</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------	------------	-----------

### **Význam použitých symbolů**

<b>SD1</b>	začátek rámce (Start Delimiter), kód 10H
<b>SD2</b>	začátek rámce (Start Delimiter), kód 68H
<b>LE</b>	délka informačního pole (Length) začíná bytem DA a končí bytem před FCS. Délka pole 4 - 249.
<b>LER</b>	opakování bytu délky informačního pole (Length repeat)
<b>DA</b>	adresa cílové stanice (Destination Address)
<b>SA</b>	adresa zdrojové stanice (Source Address)
<b>FC</b>	řídící byte (Frame Control)
<b>DATA</b>	pole dat maximálně 246 bytů
<b>FCS</b>	kontrolní součet (Frame Check Sum)
<b>ED</b>	konec rámce (End Delimiter), kód 16H

### **LE, LER - Délka informačního pole**

Oba byty v hlavičce telegramu s proměnnou délkou informačního pole obsahují počet bytů informačního pole. Je v tom započítáno DA, SA, FC a DATA. Nejnižší hodnota LE je 4, nejvyšší 249. Tím lze přenést 1 - 246 bytů dat.

### **DA, SA - Adresa stanice (DA - cílová, SA - zdrojová)**

Adresy mohou ležet v rozmezí 0 - 126, přičemž adresa 127 je použita jako globální adresa pro vysílání zpráv pro všechny stanice. Při zavolení globální adresy přístroj pouze naslouchá (nevysílá). V odpovídajícím telegramu je cílová adresa (DA) vlastně zdrojová adresa (SA) z výzvového telegramu.

Omezení: Maximální nastavitelná adresa je 126. Regulátory a snímače neumí rozšířit adresu pomocí bitu EXT, jak je definováno v PROFIBUSu.

## FC - Řídící byt

Řídící byt v hlavičce rámce obsahuje přenosovou funkci a informaci zabraňující ztrátě resp. zdvojení zprávy.

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1
RES	1	FCB	FCV	FUNKCE			
	0	Stn - Type					

RES - rezervováno

### b7 = 1 - rámc výzvy (Send / Request)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| FCB (Frame Count Bit):       | 0/1 - alternující bit sledu výzev                |
| FCV (Frame Count Bit Valid): | 0 - funkce FCB neplatná<br>1 - funkce FCB platná |

Regulátory a snímače nevyužívají alternující bit FCB při FCV = 1, tyto bity musí mít hodnotu FCB=1 a FCV=0.

#### FUNKCE: rámc výzvy b7 = 1

kód	funkce
0x03	Send Dat with Acknowledge poslání dat s potvrzením
0x09	Request FDL - Status With Reply dotaz na Status
0x0C	Send and Request Data poslání a požadavek na data

### b7 = 0 - rámc potvrzení nebo odpovědi (Acknowledgement/Response)

- Stn - Type (Station type a FDL - STATUS) - charakterizuje typ účastníka.  
Pouze pasivní účastník  $\Rightarrow$  b6 a b5 = 0.

#### FUNKCE: rámc odpovědi b7 = 0

kód	funkce
0x00	Acknowledgement positive kladné potvrzení
0x02	Acknowledgement negative záporné potvrzení
0x08	Response FDL / FMA - Date vyslání dat

## **FCS - kontrolní součet**

Kontrolní součet je dán aritmetickým součtem dat informačního rámce DA, SA, FC a DATA modulo 256 (100h) se zanedbáním vyšších řádů vzniklých přenosem 256 (100h).

$$25h = (24h + 30h + 37h + 52h + 48h) \text{ MOD } 100h$$

$$\text{Pro SD1 } \sum_{\text{DA}}^{\text{FC}} \text{ mod } 256 \quad \text{pro SD2 } \sum_{\text{DA}}^{\text{FCS-1}} \text{ mod } 256$$

## **Formát telegramu s proměnnou délkou informačního pole**

Telegram začíná s SD2 a FC=0x6C a končí koncovým znakem ED.

Žádost je čtení z tabulky č. 3 dva byte s offsetem = 0.

Kladná odpověď je telegram s pevnou délkou s FC=0. Záporná odpověď FC=2.

ŽÁDOST

68 08 08 68 02 04 6C 01 03 02 00 00 78 16

Počet vyslaných znaků: 14

ODPOVĚĎ

68 05 05 68 04 02 08 06 01 15 16

Počet přijatých znaků: 11

### **5.3 Vrstva 7**

Vrstva 7 (datová část) implementuje protokol. Jsou k dispozici následující služby:

- 1) Čtení identifikace přístroje
- 2) Čtení verze firmware
- 3) Čtení hodnoty
- 4) Zápis hodnoty
- 5) Čtení stavu přístroje
- 6) Čtení a zápis synchronizačních dat
- 7) Zápis dat do EEPROM

#### **1) Čtení identifikace přístroje - Identify**

telegram SD2 datová část

a) žádost

<b>SD2</b>	LE	LER	<b>SD2</b>	DA	SA	FC	<b>RI</b>	FCS	ED
------------	----	-----	------------	----	----	----	-----------	-----	----

FC	0x6C
RI	REQ_IDENTIFIER
	0x00

b) odpověď

<b>SD2</b>	LE	LER	<b>SD2</b>	DA	SA	FC	<b>DATA</b>	FCS	ED
------------	----	-----	------------	----	----	----	-------------	-----	----

FC	0x08
DATA	Název typu zařízení

#### **2) Čtení verze firmware - Version**

telegram SD2 datová část

a) žádost

<b>SD2</b>	LE	LER	<b>SD2</b>	DA	SA	FC	<b>RV</b>	FCS	ED
------------	----	-----	------------	----	----	----	-----------	-----	----

FC	0x6C
RV	REQ_VERSION
	0x04

b) odpověď

<b>SD2</b>	LE	LER	<b>SD2</b>	DA	SA	FC	<b>DATA</b>	FCS	ED
------------	----	-----	------------	----	----	----	-------------	-----	----

FC	0x08
DATA	Název verze zařízení

### **3) Čtení dat - Read**

Čtená hodnota je určena tabulkou, počtem byte a offsetem.

a) žádost

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>LER</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>RR</b>	<b>TC</b>	<b>PB</b>	<b>OFH</b>	<b>OFL</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------

FC	0x6C
RR	REQ_READ
TC	TABULKA_ČÍSLO
PB	POČET_BYTE
OFH	OFFSET
OFL	OFFSET

b) odpověď

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>LER</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>1 - n byte dle tab.</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------------------------	------------	-----------

Kladné potvrzení (SD2, FC = 08), v případě chyby (SD1, FC = 2).

FC	0x08
Data	1 - n byte dle tab.

### **4) Zápis jedné hodnoty - Write**

Zapisovaná hodnota je určena tabulkou, počtem byte a offsetem.

a) žádost

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>LER</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>RW</b>	<b>TC</b>	<b>PB</b>	<b>OFH</b>	<b>OFL</b>	<b>DT</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

FC	0x63
RW	REQ_WRITE
TC	TABULKA_ČÍSLO
PB	POČET_BYTE
OFH	OFFSET
OFL	OFFSET
DT	DATA

b) odpověď

Kladné potvrzení (SD1, FC = 0), v případě chyby FC = 2.

<b>SD1</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

## **5) Čtení stavu přístroje**

telegram SD2, datová část

a)žádost

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>Ler</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>RU</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

FC 0x6C  
RU REQ\_Unit\_Status 0x03

b)odpověď

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>Ler</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>DATA</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------	------------	-----------

FC 0x08  
DATA stav regulátoru 5 byte

<b>4 byte</b>	<b>1 byte</b>
<b>naměř. hodnota</b> (float)	<b>OUT</b> (char)

OUT bit = 0 výstupní relé je vypnuto  
OUT bit = 1 výstupní relé je zapnuto  
naměřená hodnota = float formát  
OUT bit D0 reprezentuje výstup 1  
bit D1 reprezentuje výstup 2  
bit D2 reprezentuje výstup 3  
bit D3 reprezentuje výstup 4

## **6) Čtení a zápis synchronizačních dat**

Telegram SD2, datová část.

a) žádost

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>Ler</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>RSS</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

FC	0x63
RSS	REQ_SYNCHRO_SAMPLING
	0x05

b) odpověď po instrukci REQ\_SYNCHRO\_SAMPLING s FC=0x63 se provede odběr naměřené hodnoty do paměti. Kladná potvrzení (SD1, FC = 0), v případě chyby (FC = 2). Při použití globální adresy DA=127 není žádná odpověď, přístroj pouze provede odběr naměřených dat.

c) odpověď po instrukci REQ\_SYNCHRO\_SAMPLING s FC=0x6C

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>Ler</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>RES Naměřená hodnota</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------	------------	-----------

<b>1 byte</b>	<b>4 - byte</b>
<b>RES</b>	<b>naměřená hodnota (float)</b>

```
# define      FC    0x08
#define      RES   0x01 indikuje první odběr
#define      RES   0x00 indikuje, že nejméně jednou přečtena data
```

## **7) Zápis dat do EEPROM**

Činnost přístroje při zápisu do EEPROM: přístroj přesune nastavená data z RAM do bufferu. Sestaví a vyšle odpověď. A potom vytvoří požadavek na zápis do EEPROM.

Zápis se provádí z bufferu po 1 byte ve volném čase procesoru.

Čas potřebný pro zápis je 2s. Při následném čtení nebo zápisu dalších dat po komunikační lince se může čas potřebný pro zápis do EEPROM o něco protáhnout.

**Odolnost zápisu** do EEPROM je 100.000 cyklů.

a) žádost

<b>SD2</b>	<b>LE</b>	<b>Ler</b>	<b>SD2</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>RWE</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

FC	0x63
RWE	REQ_WRITE_EEPROM
	0x06

b) odpověď

Kladné potvrzení (SD1, FC = 0), v případě chyby FC = 2.

<b>SD1</b>	<b>DA</b>	<b>SA</b>	<b>FC</b>	<b>FCS</b>	<b>ED</b>
------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

## Význam použitých symbolů

První byte datové části vrstvy 7 při žádosti.

# define REQ_IDENTIFY	0x00	požadavek na identifikaci
# define REQ_READ	0x01	žádost na poslání dat
# define REQ_WRITE	0x02	žádost na zápis dat
# define REQ_Unit Status	0x03	požadavek na stav přístroje
# define REQ_VERSION	0x04	požadavek na verzi firmware
# define REQ_SYNCRO_SAMPLING	0x05	žádost na synchronní odběr
# define REQ_WRITE_EEPROM	0x06	žádost na zápis dat do EEPROM

## Význam tabulek a datových struktur

Tabulka 0 pro MRS 01-1xxx žádaná hodnota

Tabulka_číslo TC = 0				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Žádaná hodnota</b>	<b>SP</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>

Tabulka 0 pro MRS 01-2xxx , MRS 01-3xxx

Tabulka_číslo TC = 0				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Žádaná hodnota SP</b>	<b>SP[10]</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>40</b>

Tabulka 1 a 2 ALARM nastavení alarmu

Tabulka_číslo TC = 1 a 2				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Hodnota Alarmu Low</b>	<b>SPLo</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Hodnota Alarmu High</b>	<b>SPHi</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Hystereze</b>	<b>HYST</b>	<b>0 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Režim</b>	<b>RALA</b>	<b>0 - 3</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Stav výstupu při překročení</b>	<b>RELE</b>	<b>0 / 1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

- Režim**
- 0 = hodnota alarmu je SPHI (CONS)
  - 1 = hodnota alarmu je součet SPHI a SP (žádané hodnoty) (DRIF)
  - 2 = hodnota alarmu je definovaná dvěma hranicemi alarmu (WIN)
  - 3 = hodnota alarmu je definovaná dvěma hranicemi alarmu s posuvem od SP-žádané hodnoty (DWI)

- Stav výstupu**
- 0 = OFF při překročení hranice alarmu relé vypne
  - 1 = ON při překročení hranice alarmu relé sepne

Tabulka 3 SENS nastavení vstupu

Tabulka číslo TC = 3				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Typ senzoru</b>	<b>TYPE</b>	<b>0 až 10</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Desetinná tečka</b>	<b>DP</b>	<b>0 až 2</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Začátek rozsahu</b>	<b>STRS</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Konec rozsahu</b>	<b>ENDS</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Offset</b>	<b>OFFS</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Kompenzace</b>	<b>COMP</b>	<b>0 až 4</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

**Typ senzoru**      0 = termočlánek "J"      6 = Ni1000/5000ppm  
                         1 = termočlánek "K"      7 = 4 až 20 mA  
                         2 = termočlánek "E"      8 = 0 až 20 mA  
                         3 = termočlánek "T"      9 = 0 až 10 V  
                         4 = Pt100                    10 = 0-50mV  
                         5 = Ni1000/6180ppm

**Desetinná tečka**      0 = na celé číslo  
                         1 = na jedno desetinné místo  
                         2 = na dvě desetinná místa

**Kompenzace**      0 = bez kompenzace  
                         1 = teplota svorek  
                         2 = teplota 20°C  
                         3 = teplota 50°C  
                         4 = teplota 70°C

Tabulka 4 PID

Tabulka číslo TC = 4				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Zesílení</b>	<b>PB</b>	<b>-500 až 500</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Integrační konstanta</b>	<b>INT</b>	<b>0,01 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Derivační konstanta</b>	<b>DER</b>	<b>0,01 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Automatické ladění PID</b>	<b>TUNE</b>	<b>0/1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

**Automatické ladění** 0 = NE (NO)  
                         1 = ANO (YES)

Tabulka 5 REGO

Tabulka číslo TC = 5				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Typ regulace</b>	<b>TYPE</b>	<b>0 až 3</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Doba přeběhu servopohonu</b>	<b>DSER</b>	<b>5 až 1000</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Necitlivost na změnu Yout</b>	<b>DEAD</b>	<b>0 až 10</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Filtr F2</b>	<b>F2</b>	<b>0 až 16</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Vzorkování</b>	<b>TPID</b>	<b>1 až 50</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Posuv statická konstanta</b>	<b>PS</b>	<b>0 až 100</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Perioda vzorkování</b>	<b>PER</b>	<b>1 až 50</b>	<b>int</b>	<b>2</b>

**Typ regulace**      0 = ONOF                  2 = PIDI  
                           1 = PROI                  3 = PID3  
**Vzorkování**        TPID x 0,2 = vzorkovací perioda

Tabulka 6 Regulace ONOF

Tabulka číslo TC = 6				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Posuv opení</b>	<b>PHEA</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Posuv chlazení</b>	<b>PCOO</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Hystereze opení</b>	<b>HHEA</b>	<b>0 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Hystereze chlazení</b>	<b>HCOO</b>	<b>0 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Odběr vzorku pro vyhodnocení [s]</b>	<b>AT</b>	<b>0-10</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Relé 1</b>	<b>RE-1</b>	<b>0/1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Relé 2</b>	<b>RE-2</b>	<b>0/1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

**Relé**              0 = při překročení vypne (OFF)  
                           1 = při překročení sepne (ON)

Tabulka 7 Analogový výstup

Tabulka číslo TC = 7				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Vstupující hodnota do analog. výstupu</b>	<b>A_IN</b>	<b>0/1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Analogový výstup</b>	<b>AOUT</b>	<b>0 až 3</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Začátek rozsahu pro měřenou hodnotu</b>	<b>ASTR</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Konec rozsahu pro měřenou hodnotu</b>	<b>AEND</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>

**A\_IN**              0 = připojena regulační veličina  
                           1 = připojena měřená hodnota

**AOUT**              0 = 0 až 20mA                  2 = 20 až 0mA  
                           1 = 4 až 20mA                  3 = 20 až 4mA

Tabulka 8 Porucha regulátoru

Tabulka číslo TC = 8				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Stav výstupního relé 1 a 2 při poruše snímače (erro)</b>	<b>RE12</b>	<b>0-3</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Stav výstupního relé 3 při poruše snímače (erro)</b>	<b>RE_3</b>	<b>0-2</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Stav výstupního relé 3 při poruše snímače (erro)</b>	<b>RE_4</b>	<b>0-2</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Stav analogového výstupu při poruše snímače (erro)</b>	<b>YOUT</b>	<b>0-2</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

**RE12**  
 0 = \_NO\_ bez reakce  
 1 = OPEN relé 1 sepne relé 2 vypne  
 2 = SHUT relé 1 vypne relé 2 sepne  
 3 = OFF relé 1 vypne relé 2 vypne

**RE\_3, 4**  
 0 = \_NO\_ bez reakce  
 1 = ON relé 3 sepne  
 2 = OFF relé 3 vypne

**YOUT**  
 0 = \_NO\_ bez reakce  
 1 = 0mA  
 2 = 20mA

Tabulka 9

Tabulka číslo TC = 9				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Optický alarm</b>	<b>OPLO</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Optický alarm</b>	<b>OPHI</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Heslo</b>	<b>PASS</b>	<b>0 až 9999</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Filtr</b>	<b>FILT</b>	<b>0 až 32</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Zamčení klávesnice</b>	<b>LOC_</b>	<b>0/1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Úroveň (nevyužito)</b>	<b>LEVL</b>	<b>0/1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

**Zamčení klávesnice**  
 0 = klávesnice odemčená  
 1 = klávesnice zamčená

Tabulka 10

<b>Tabulka_číslo TC = 10</b>				
<b>význam</b>	<b>označení</b>	<b>rozsah</b>	<b>typ</b>	<b>počet byte</b>
<b>Adresa přístroje</b>	-	<b>0 až 126</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Rychlosť záznamu v sekundách</b>	-	<b>1 až 32000</b>	<b>int</b>	<b>2</b>

Z výroby je nastavená adresa komunikace 0. Pro komunikaci více přístrojů na lince je nutné přiřadit každému přístroji jinou adresu. Po nastavení adresy přístroje je odpověď s novou adresou SA.

### Parametry určené pro diagnostiku regulátoru

Tabulka 11 (JEN PRO ČTENÍ)

<b>Tabulka_číslo TC = 11</b>				
<b>význam</b>	<b>vnitřní označení</b>	<b>rozsah</b>	<b>typ</b>	<b>počet byte</b>
<b>Stav naměřené hodnoty</b>	<b>NAMERENA</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Stav relé</b>	<b>RELE</b>	<b>D0-D4</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Stav žádané hodnoty</b>	<b>SP</b>	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Stav Akčního zásahu</b>	<b>PID</b>	<b>0 až 1000</b>	<b>int</b>	<b>2</b>
<b>Stav teploty svorek</b>	<b>TS</b>	<b>0 až 60°C</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
<b>Aktuální poloha relé 1 a 2</b>	<b>SERVO</b>	<b>D0, D1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Poruchový stav vstupního snímače</b>	<b>PORUCHA_S NIMACE</b>	<b>0x00, 0xFF</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

Některé stavy regulátorů nejsou ve fyzikálních jednotkách

Tabulka 12 (JEN PRO ČTENÍ)

Záznam dat uložení naměřených hodnot do paměti RAM o velikosti 1K (256 naměřených údajů). Při nastavené rychlosti záznamu 900 s (15min) je délka záznamu 64 hod, pak se poslední naměřený údaj přepíše novým. Minimální četnost záznamu je 32000s a maximální četnost záznamu je 1s (nastavení v tabulce 12).

Naměřené údaje ze záznamu nelze přečíst najednou (na jedno čtení lze přečíst max. 61 naměřených hodnot). Po připojení napájení na regulátor, nebo v případě restartu se na pozici ukazovátka vloží nulová hodnota.

<b>Tabulka_číslo TC = 12</b>				
<b>význam</b>	<b>označení</b>	<b>rozsah</b>	<b>typ</b>	<b>počet byte</b>
<b>ukazovátko na poslední naměřenou hodnotu</b>	-	<b>0 až 255</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>RAM[0]</b>	-	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<b>RAM[255]</b>	-	<b>-999 až 9999</b>	<b>float</b>	<b>4</b>

Tabulka 14 pro MRS 01-2xxx, MRS 01-3xxx

Tabulka_ číslo TC = 14				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Spuštění programu</b>	<b>GO</b>	<b>0/1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Možnosti konce programu</b>	<b>PEND</b>	<b>0-2</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Zabezpečení dosažení žádaných hodnot</b>	<b>HOLD</b>	<b>0/1</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Zabezpečení při výpadku napájecího napětí</b>	<b>PCUT</b>	<b>0-4</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Datum spuštění (jen MRS 01-3xxx)</b>	<b>DATE</b>	<b>1-31</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Hodina spuštění (jen MRS 01-3xxx)</b>	<b>HOUR</b>	<b>0-23</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>Minuta spuštění (jen MRS 01-3xxx)</b>	<b>MIN</b>	<b>0-59</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

#### Možnosti konce programu:

- 0 = OFF vypnout regulaci
- 1 = SBY udržovat poslední dosaženou žádanou hodnotu
- 2 = RST nulování času a přechod na začátek programové smyčky

#### Zabezpečení dosažení žádaných hodnot

- 0 = NO nečeká na dosažení žádaných hodnot
- 1 = YES čeká na dosažení žádaných hodnot

#### Zabezpečení při výpadku napájecího napětí

Lze zvolit reakci přístroje na výpadek napájecího napětí při běhu programu. U regulátoru MRS 01-2xxx a MRS 01-3xxx jsou tyto možnosti zabezpečení při výpadku napájecího napětí:  
**MRS 01-2xxx**

- 0 = ukončení programu
- 1 = nový start programu
- 2 = udržování žádané hodnoty zadané v úseku s nulovým intervalom ( SBY)

#### MRS 01-3xxx

- 0 = ukončení programu s vypnutím regulačních
- 1 = nový start programu
- 2 = udržování žádané hodnoty zadané v úseku s nulovým intervalom ( SBY)
- 3 = pokračování v programu
- 4 = udržování poslední dosažené žádané hodnoty

Tabulka 15 tabulka TIME pro MRS 01-3xxx

Tabulka_ číslo TC = 15				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>reálný čas-sekunda</b>	<b>SEC</b>	<b>0-59</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>reálný čas-minuty</b>	<b>MIN</b>	<b>0-59</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>reálný čas-hodiny</b>	<b>HOUR</b>	<b>0-23</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>reálný čas-týden</b>	<b>DAY</b>	<b>1-7</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>reálný čas-datum</b>	<b>DATE</b>	<b>1-31</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>reálný čas-měsíc</b>	<b>MONT</b>	<b>1-12</b>	<b>char</b>	<b>1</b>
<b>reálný čas-rok</b>	<b>YEAR</b>	<b>0-99</b>	<b>char</b>	<b>1</b>

## Tabulka 16 pro MRS 01-2xxx , MRS 01-3xxx

Tabulka_číslo TC = 16				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Typ programu</b>	PROG	0 až 2	char	1
<b>Číslo programu</b>	C_PR	0 až 9	char	1

<b>Typ programu</b>	0 = na konstantní hodnotu (SP) 1 = rampový program (RAMP) 2 = skokový program (JUMP)
---------------------	--

Tabulka 17 pro MRS 01-2xxx , MRS 01-3xxx

Tabulka_číslo TC = 17				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
<b>Žádaná hodnota RAMP/JUMP</b>	SP[10][20]	-999 až 9999	float	10x20x4=800

Tabulka 18 pro MRS 01-2xxx , MRS 01-3xxx

Tabulka_číslo TC = 18				
význam	označení	rozsah	typ	počet byte
Časový interval <b>RAMP/JUMP</b>	TI[10][20]	0 až 1000	int	10x20x2=400

**Matrice RAMP/JUMP [10][20]** význam [číslo programu][počet úseků]

umístění v paměti:  $T[0][0], T[0][1], T[0][2], \dots, T[0][19]$

$T[1][0]$   $T[1][1]$   $T[1][2]$  ...  $T[1][19]$

## Upozornění!

Údaje v tabulce 17 a 18 nelze přečíst na jedno čtení, protože v protokolu v datové části lze přenést pouze 246 byte viz. vrstva 2.

## **5.4 Formát dat uložených v MRS 01**

### Signed and Unsigned Characters

Rozsah char typu je 1 byte (8 bitů). Pro příklad hodnota 0x12

<b>Address</b>	<b>+0</b>
<b>Contents</b>	<b>0x12</b>

### Signed and Unsigned Integers

Rozsah int typu je 2 byte (16 bitů). Pro příklad hodnota 0x1234

<b>Address</b>	<b>+0</b>	<b>+1</b>
<b>Contents</b>	<b>0x12</b>	<b>0x34</b>

### Signed and Unsigned Long Integers

Rozsah long typu je 4 byte (32 bitů). Pro příklad hodnota 0x12345678

<b>Address</b>	<b>+0</b>	<b>+1</b>	<b>+2</b>	<b>+3</b>
<b>Contents</b>	<b>0x12</b>	<b>0x34</b>	<b>0x56</b>	<b>0x78</b>

### Floating-point Numbers

Rozsah float typu je 4 byte (32 bitů) dle standartu IEEE-754

<b>Address</b>	<b>+0</b>	<b>+1</b>	<b>+2</b>	<b>+3</b>
<b>Contents</b>	<b>SEEE EEEE</b>	<b>EMMM MMMM</b>	<b>MMMM MMMM</b>	<b>MMMM MMMM</b>

**S** reprezentuje znaménko (1 záporná hodnota a 0 je kladná hodnota)

**E** "Two's complement exponent" s ofsetem 127

**M** 23-bit normální mantisa

Příklad: hodnota -12,5 je vyjádřena hexadecimálně 0xC1480000


<b>Address</b>	<b>+0</b>	<b>+1</b>	<b>+2</b>	<b>+3</b>
<b>Contents</b>	<b>0xC1</b>	<b>0x48</b>	<b>0x00</b>	<b>0x00</b>

### **Poznámka:**

Nejdříve je odvysílán znak s adresou (address+0) a naposled je odvysílán znak s adresou (address+n).


## 6 Propojení regulátoru s PC

### 6.1 Zapojení kabelu pro komunikaci RS 232




### 6.2 Zapojení kabelu pro komunikaci RS 485

Převodník AMIT 232 / 485 PC A



Kabel pro komunikaci RS 485



## **7 Software**

### **7.1 *Aplikace software APOELMOS***

Požadavky na hardware:

počítač: Pentium 100  
grafická karta: VGA  
mechanika CD

Požadavky na software:

operační systém MS Windows 95/98/ME a vyšší verze

Instalace software předpokládá základní znalosti pro práci s PC a vybrané instrukce MS Windows.

### **7.2 *Postup při instalaci***

- 1) Vložte CD ROM do mechaniky CD počítače. Pokud vám po vložení CD ROM do mechaniky naběhne Internet Explorer (autorun), volte z konkrétní nabídky „Přístroje“ a vyberte program pro regulátor MRS 01 (viz. Legenda – stažení / instalace sw).
- 2) Umístěte software na pevný disk kliknutím na ikonu software.
- 3) Vytvořte zástupce a přesuňte zástupce do Start Programy.
- 4) Nyní můžete spustit software (PM-01.exe).

### **7.3 *Popis programu PM-01***


- 1) Úvod
- 2) Nastavení komunikační linky
- 3) Nastavení grafu
- 4) Nastavení rychlosti záznamu
- 5) Nastavení parametrů regulátoru
- 6) Uložení nastavených parametrů regulátoru
- 7) Spuštění automatického záznamu
- 8) Čtení záznamu z regulátoru

#### **7.3.1 *Úvod***

Software slouží k nastavení parametrů regulátoru a monitorování naměřených hodnot.


### 7.3.2 První spuštění

Po spuštění software nejdříve musíme nastavit komunikační linku a adresu regulátoru. V menu natavení klikneme na tlačítko komunikační port. Otevře se okno komunikační port. Nejprve nastavíme sériovou linku a komunikační rychlosť 9600Bd. Potom klikneme na tlačítko najít adresy. V tabuľke adres se objeví adresa regulátoru, ktorou zadáme do adresy pribroje. Adresa počítače môže byť libovolná v rozsahu 0 až 126. Po nastavení potvrdíme tlačítkom OK.




### 7.3.3 Nastavení grafu

V menu natavení klikneme na tlačítko nastavení grafu. Otevře se okno graf 3D, zde zadáme požadovaný vzhled grafu.



### 7.3.4 Nastavení rychlosti záznamu

V menu nastavení klikneme na tlačítko rychlosť záznamu. Otevře se okno rychlosť záznamu, zde zadáme požadovanou rychlosť ukládání do formuláře a čas automatického ukládání formuláře do souboru.



### 7.3.5 Nastavení parametrů regulátoru

V menu nastavení klikneme na tlačítko parametry regulátoru. Otevře se okno MRS 01 data. Tlačítkem čtení čteme parametry z regulátoru, a to vždy jen ty parametry, které obsahuje aktivní karta. Tlačítkem zápis zapisujeme parametry z aktivní karty do regulátoru. Po nastavení parametrů regulátoru klikneme na tlačítko EEPROM, pro uchování parametrů v regulátoru v případě výpadku napájecího napětí regulátoru.


#### Upozornění!

Máme-li na regulátoru na zadním panelu přepínače v poloze ON, nepovede se zápis parametrů do EEPROM.

### 7.3.6 Uložení nastavených parametrů regulátoru

V okně MRS 01 data (viz. Předchozí nastavení) tlačítkem uložit (otevřít) můžeme nastavené parametry uložit do souboru (obnovit ze souboru). Soubor má příponu ini.

Při obnově dat ze souboru se parametry promítnou pouze na karty parametrů regulátoru. Zápis parametrů do regulátoru musíme provést z každé karty zvlášť. Jedinou výjimku tvoří karta COMP u regulátorů verze MRS 01-21xx a MRS 01-31xx. Nejprve nastavíme program (PROG) a číslo programu (C\_PR) a potom provedeme obnovu parametrů tlačítkem otevřít. Tlačítkem zápis zapíšeme parametry do regulátoru. Toto je doporučený postup. Protože při změně programu nebo čísla programu se vždy načtou na kartu parametry z regulátoru.




### 7.3.7 Spuštění automatického záznamu

V hlavním okně zaškrtneme políčko automatické čtení a zápis do souboru.

### 7.3.8 Čtení záznamu z regulátoru

V menu nastavení klikneme na tlačítko záznam z regulátoru. Otevře se okno záznam. Tlačítkem čtení můžeme načíst 255 uložených naměřených hodnot v regulátoru. Četnost záznamu můžeme ovlivnit na kartě ADD v okně MRS 01 data.



## 8 ES Prohlášení o shodě

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,

A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 509 01 Nová Paka, Česká republika  
IČO: 60111615

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušných nařízení vlády a evropských direktiv.

**Výrobek:** **Regulátor MRS 01**

**Typ:** **MRS 01**

**Výrobce:** A.P.O. - ELMOS v.o.s.  
Pražská 90  
509 01 Nová Paka  
Česká republika

Výrobek je určen k měření a regulaci teploty nebo jiných veličin.

Posouzení shody výrobku je provedeno v rámci posouzení systému jakosti výroby v podniku autorizovanou osobou (č. AO 201, Elektrotechnický zkušební ústav, Pod lisem 129, Praha 8 – Troja) a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním.

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami:

ČSN EN 61010-1 ed.2:2011 včetně změn	EN 61010-1:2010 including amendment
ČSN EN 61326-1:2013 včetně změn	EN 61326-1:2013 including amendment

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 17/2003 Sb. včetně změn	2006/95/EC including amendment
NV 616/2006 Sb. včetně změn	2004/108/EC including amendment
NV 481/2012 Sb. včetně změn	2011/65/EU including amendment

Poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek opatřen označením CE: 02

Místo vydání: Nová Paka  
Datum vydání: 22.7.2014

Jméno: Ing. Libor Lukeš  
Funkce: ředitel společnosti

**APOLMOS**  
A.P.O. - ELMOS v.o.s.  
Pražská 90, 509 01 Nová Paka  
DIČ: CZ60111615

Razítko:

Podpis:

.....

## **9 Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku**

**Mikroprocesorový regulátor MRS 01 v. č.**

**88-11-08888**

Potvrzujeme, že uvedený výrobek je kompletní, odpovídá technickým podmínkám a je řádně prohlédnut a přezkoušen.

## **10 Záruční podmínky**

Výrobce odpovídá za to, že jeho výrobek má a bude mít po stanovenou dobu vlastnosti stanovené technickými normami, že je kompletní a bez závad. Rovněž výrobce odpovídá za vady, které odběratel zjistí v záruční lhůtě a které včas reklamuje. Základní podmínkou záruky je užívání regulátoru tak, jak je uvedeno v uživatelské příručce.

Záruční doba je 36 měsíců ode dne prodeje.

Záruku lze uplatnit při materiálových vadách nebo při špatné funkci výrobku. Záruční opravy provádíme dle reklamačního řádu firmy A.P.O.-ELMOS v místě sídla firmy.


Záruka zaniká, pokud byly na výrobku provedeny úpravy nebo porušeny záruční štítky a pokud byl výrobek poškozen násilně mechanicky nebo nesprávným použitím.

Záruční i pozáruční servis provádí výhradně A.P.O. – ELMOS.

Datum prodeje: .....

Podpis: .....

**razítko**



## **Obsah**

1	Úvod .....	3
2	Popis .....	3
2.1	Čelní panel .....	3
2.2	Vstupní část .....	4
2.3	Výstupní část .....	5
2.4	Funkce přístroje .....	5
2.5	Technická data .....	6
2.6	Rozměry .....	7
2.7	Pokyny pro montáž .....	7
2.8	Zapojení svorkovnice .....	8
2.9	Připojení přístroje .....	8
2.10	Zapojení propojovacího pole .....	9
2.11	Blokové schéma vnitřního zapojení .....	10
2.12	Připojení vstupních signálů .....	11
2.12.1	Připojení termočlánku .....	11
2.12.2	Připojení odporového snímač Pt100 nebo Ni1000 .....	11
2.12.3	Připojení pasivního převodníku 4 ~ 20 mA .....	12
2.12.4	Připojení aktivního signálu 0(4) ~ 20 mA .....	12
2.12.5	Připojení napěťového signálu 0 ~ 10 V .....	13
2.12.6	Připojení napěťového signálu 0 ~ 50 mV .....	13
2.12.7	Doporučené připojení elektrického pohonu s pulsním řízením .....	14
3	Regulace .....	15
3.1	Charakteristika regulace ONOF .....	15
3.1.1	Blok regulace ONOF .....	15
3.1.2	Regulace ONOF - první okruh .....	16
3.1.3	Regulace ONOF - druhý okruh .....	16
3.2	Charakteristika PID regulace PID1,PID3, automatické řízení .....	17
3.2.1	Blok regulace PID3 .....	18
3.2.2	Blok regulace PID1 .....	18
3.2.3	Ruční řízení .....	19
3.3	Charakteristika proporcionální regulace PROI .....	19
3.4	Blok analogového výstupu .....	20
4	Programovací manuál .....	21
4.1	Blokové schéma obsluhy .....	22
4.2	Význam parametrů .....	23
4.2.1	Regulace na konstantní hodnotu .....	23
4.2.2	Regulace programová skoková JUMP .....	24
4.2.3	Regulace programová rampová RAMP .....	25
4.2.4	Režim alarmu procesový, vztažený pouze k měřené hodnotě (CONS) .....	26
4.2.5	Režim alarmu relativní, odvozený od žádané hodnoty, jako povolená odchylka (DRIF) .....	27
4.2.6	Režim alarmu procesový s pásmem povolené odchylky, vztažený pouze k měřené hodnotě (WIN) .....	27
4.2.7	Režim alarmu relativní s pásmem povolené odchylky, odvozený od žádané hodnoty, jako povolená odchylka (DWI) .....	28
4.3	Příklad nastavení parametrů .....	35
4.4	Mezní hodnoty parametrů .....	36
5	Komunikační protokol .....	38

5.1	Popis protokolu .....	38
5.2	Vrstva 2 .....	39
5.3	Vrstva 7 .....	43
5.4	Formát dat uložených v MRS 01.....	54
6	Propojení regulátoru s PC .....	55
6.1	Zapojení kabelu pro komunikaci RS 232 .....	55
6.2	Zapojení kabelu pro komunikaci RS 485 s převodníkem nebo kartou .....	55
7	Software .....	56
7.1	Aplikace software APOELMOS .....	56
7.2	Postup při instalaci .....	56
7.3	Popis programu PM-01 .....	56
7.3.1	Úvod .....	56
7.3.2	První spuštění .....	57
7.3.3	Nastavení grafu .....	57
7.3.4	Nastavení rychlosti záznamu.....	58
7.3.5	Nastavení parametrů regulátoru .....	58
7.3.6	Uložení nastavených parametrů regulátoru.....	58
7.3.7	Spuštění automatického záznamu .....	59
7.3.8	Čtení záznamu z regulátoru .....	59
8	ES Prohlášení o shodě .....	60
9	Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku .....	60
10	Záruční podmínky .....	61

